

Oggetto: Sostituzione tratto di linee aeree in conduttori nudi a 20 kV denominate "Comunanza" (n.69469) e "Paermatic" (n. 49311), con nuovo cavo interrato, da cabina "LIC" n. 15331, a cabina "TIBURTINI" n. 15352, nel Comune di Comunanza (AP). Costruzione nuova cabina n. 69469 Tanucci in sostituzione di cabina a torre "TANUCCI" n.15310 e relativi raccordi con cavi MT/BT interrati, in via Rivolta nel Comune di Comunanza (AP)

Progetto Resilienza Marche.

Progetto Atlante n. DJ5D170033; Ardesia AUT_1866112

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DELLA L.R. 19/88 E S.M.I..

La scrivente **e-distribuzione S.p.A.** - Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Abruzzo, Marche e Molise, con sede in Via Giordano Bruno, 22, 60100 ANCONA,

RENDE NOTO

che, con domanda inoltrata alla **Regione Marche**, Giunta Regionale, Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, P.F. Qualità dell'aria, Bonifiche, Fonti energetiche e Rifiuti, prot. n° 545286 del 05/05/2022 ha richiesto l'autorizzazione a costruire ed esercire di nuovi raccordi interrati a 20 kV, sulla linea MT "Comunanza", ubicati nel Comune di Comunanza in provincia di Ascoli Piceno (AP).

La predetta opera rientra in un più ampio piano di interventi individuati a seguito delle calamità naturali e necessari per la manutenzione straordinaria e il

consolidamento statico della esistente linea elettrica, con adeguamento agli standard tecnologici che più si addicono al miglioramento della sicurezza.

Con la stessa domanda l'Enel ha nel contempo richiesto che:

1. l'opera da realizzare sia dichiarata di pubblica utilità, urgente, indifferibile e inamovibile, ai sensi e per gli effetti della L.R. 19/88 e s.m.i. e della D.P.R. 327/2001 e s.m.i. art. 52-quater, nonché di quanto ivi richiamato;
2. l'opera, non prevista nello strumento urbanistico generale (PRG) del Comune interessato, sia inserita in detto strumento costituendo variante allo stesso.

Le caratteristiche principali dell'impianto sono le seguenti:

- corrente alternata alla frequenza di 50 Hz;
- tensione nominale 20 kV;
- cavo elettrico interrato elicord in alluminio di sezione 185 mmq;
- lunghezza totale elettrodotto sotterraneo km 5,940.

L'intervento sarà ubicato in diverse particelle del comune di Comunanza:

Foglio 11 - Particelle 301, 303, 682, 388, 389, 387, 386, 276, 277, 384, 265, 383, 599, 264, 363, 262, 681, 800, 801, 250, 589, 593, 594, 595, 657, 817, 818, 671, 670, 661, 668, 669, 666, 664, 722, 732, 755, 702, 707, 750, 713, 393, 719, 720;

Foglio 6 - Particelle 469, 632, 444, 464, 471, 472, 474, 629, 641, 642, 639, 624, 623, 392, 903, 243, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 950, 227, 506, 507, 608, 612, 616, 687, 595, 584, 237, 739, 457, 466, 465, 500, 501, 573, 459, 480, 479, 1108, 1105, 817, 1085, 103, 745, 1099, 666, 98, 672, 668, 93, 673, 1129, 1128, 87, 88, 89, 90, 91, 33, 32, 34, 401;

foglio 7 – Particelle 417, 241, 297, 214, 3, 4, 432, 504, 505, 506, 507, 516, 508, 509, 510, 23;

Foglio 8 – Particelle 47, 46, 545, 1295, 971, 970, 969, 968, 488, 1133, 490, 750, 932, 1120, 504, 755, 1097, 954, 564, 56, 1100, 603, 531, 979, 530, 571, 68, 67, 535, 532, 1211, 65, 17, 18, 74, 76, 77, 855, 424, 1142, 972, 978, 1322, 128, 1323, 888, 889, 886, 143, 144, 887, 597, 1352, 1324, 1325, 702, 703, 1226, 706, 1227, 1224, 139, 103, 101;

Foglio 4 - Particelle 399, 400, 502, 501, 500, 402, 404, 447, 410, 555, 672, 787.

L'Enel precisa, infine, che la domanda con la relativa documentazione allegata, contenente la descrizione particolareggiata delle opere da realizzare e delle aree interessate, sarà depositata presso la **Regione Marche**, Giunta Regionale, Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, P.F. Qualità dell'aria, Bonifiche, Fonti energetiche e Rifiuti, Via Tiziano n° 44, 60125 Ancona (AN), tel. 071/8063481-3521, fax 071/8063012, Pec: regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it, per 30 (trenta) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n° 19/88 e s.m.i., le opposizioni, le osservazioni o comunque le condizioni a cui dovrebbe essere eventualmente vincolata la costruzione dell'impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla **Regione Marche**, Giunta Regionale, Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, P.F. Qualità dell'aria, Bonifiche, Fonti energetiche e Rifiuti, Via Tiziano n° 44, 60125 Ancona (AN), tel. 071/8063481-3521, fax 071/8063012, Pec: regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente Rende Noto, corredato da una corografia con indicato il tracciato dell'elettrodotto, sarà pubblicato per 30 (trenta) giorni consecutivi anche sull'Albo Pretorio dei Comuni interessati e sul Bollettino Ufficiale Regione Marche.

Ascoli Piceno, li 08/06/2022.

Un procuratore

Nicola AMODIO